



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY ŚRODOWISKA
i GOSPODARKI WODNEJ

Przedmiotem zamówienia jest wymiana zaworów podpionowych wody oraz cyrkulacji w piwnicy budynku Grota Roweckiego 25.

Zakres zadania obejmuje wymianę 15 kpl. zaworów w tym:

7 kpl. obejmuje wymianę zaworów podpionowych

- Wody ciepłej DN 32
- Wody zimnej DN 32
- Cyrkulacja DN15 (w tym przypadku należy zamontować zawór regulacyjny, 2 zawory odcinające oraz trójnik do płukania cyrkulacji)

5 kpl. obejmuje wymianę zaworów:

- Wody ciepłej DN 32
- Wody zimnej DN 32
- Cyrkulacja DN15 (w tym przypadku należy zamontować zawór regulacyjny, 2 zawory odcinające oraz trójnik do płukania cyrkulacji)

Odcinające zawory wodne należy wykonać jako **grzybkowe mosiężne**, ciśnienie do 10 bar, temperatura do 90°C.

Na cyrkulacji należy zamontować zawory kulowe z dławikiem 2 szt., zawór równoważący cyrkulacji (np. Honeywell Alwa-Kombi lub równoważny) oraz trójnik do płukania instalacji z korkiem.

Ofertę należy przygotować w oparciu o obowiązkową wizję lokalną na budynku.

Po montażu zaworów należy wykonać regulację instalacji ciepłej wody poprzez dobranie odpowiednich nastaw na zaworach regulacyjnych cyrkulacji, następnie zawory pod pionami należy oznakować w sposób umożliwiający identyfikację medium płynącego przez zawór oraz opisać które mieszkania i pomieszczenia odcina (np. ciepła woda łazienka mieszkania 1, 3, 5, 7)

W ofercie należy podać ceny jednostkowe wg schematu poniżej

- 1) Wymiana zaworu wodnego DN 25 -zł brutto/szt.
- 2) Wymiana zaworu wodnego DN 32 -zł brutto/szt.
- 3) Wymiana kpl. zaworów na cyrkulacji dn 15 (zawór regulacyjny, zawór odcinający 2 szt, trójnik z korkiem) -zł brutto/kpl.

Wartość całości zadania:

wymiana zaworów podpionowych w budynku ul.Grota Roweckiego 25 -zł brutto
(słownie:.....)

Inspektor Nadzoru
ds. instalacji sanitarnych

mgr inż. Łukasz Janik
upr. nr MAP/0464/OWOS/13